



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ (ΔΕΥΑΔ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 19^{ης} ΜΑΪΟΥ 2 ,
66133 ΔΡΑΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2521058279
FAX: 2521036930
Email: dpromitheies@yahoo.com
deyad2@otenet.gr

Δράμα 09-4-2021
Αρ.Πρωτ.: 2190

Προς: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
Λ.ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40
Τ. Κ. 66132 ΔΡΑΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σε εφαρμογή των κανόνων διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης η ΔΕΥΑΔ αποστέλλει την παρούσα πρόσκληση στο Επιμελητήριο Δράμας για περαιτέρω προώθηση, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ενδιαφέρεται να αναθέσει την επισκευή –συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (H/Z). Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 12.400,00€.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 181/2021.

Σημειώνεται επίσης ότι οι ποσότητες των υλικών- ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για να καλύψουν τις ανάγκες της υπηρεσίας για ένα έτος δεν μπορούν να προϋπολογιστούν, συνεπώς οι παραγγελίες από τη ΔΕΥΑΔ θα είναι σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες. Ο έκτακτος χαρακτήρας των βλαβών καθιστά υποχρεωτική την ανάγκη της άμεσης παραλαβής ανταλλακτικών και την άμεση αποκατάσταση των βλαβών, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν τα υλικά άμεσα διαθέσιμα αυθημερόν.

Η ΔΕΥΑΔ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υλικών που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμώμενες ως μέγιστες απαραίτητες ποσότητες και είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της ΔΕΥΑΔ, είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες ως μέγιστες ποσότητες. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους του τμήματος εις βάρος του άλλου είδους (αν υφίσταται). Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της αναγραφόμενης στη σύμβαση ποσότητας (η οποία είναι το σύνολο των εκτιμώμενων ως μέγιστων απαραίτητων

ποσοτήτων), εφόσον, βάσει των αναγκών της ΔΕΥΑΔ κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της εκτιμώμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για το λόγο αυτό από την ΔΕΥΑΔ.

Η ΔΕΥΑΔ, εκτός της καταβολής του συμφωνηθέντος ανταλλάγματος, όπως αυτό προσδιορίζεται από την προσφορά του προμηθευτή, δεν βαρύνεται με καμιά άλλη οικονομική υποχρέωση ή άλλη υποχρέωση ή έξοδα μεταφοράς.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά, να αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Η σχετική προσφορά να αποσταλεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΔ σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: (Προσφορά για την επισκευή –συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (H/Z)) μέχρι την 14/4/2021, και ώρα 10:00πμ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική ενημέρωση για τη γνωστοποίηση της παρούσας στα μέλη σας.

Συνημμένο

Κατάσταση υλικού





ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

ΔΡΑΜΑΣ

19^{ης} ΜΑΪΟΥ 2

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Τηλ: 25210-38898-37441

Fax: 25210-36930

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ)**

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος είναι ανεξάρτητη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας), η οποία χρησιμοποιείται ως εφεδρική πηγή στις εγκαταστάσεις όπως αντλιοστάσια ύδρευσης-αποχέτευσης που χρησιμοποιούν ως κύρια πηγή το δίκτυο μιας εταιρείας (π.χ. ΔΕΗ) και τροφοδοτεί μέρος ή ολόκληρη την ηλεκτρική εγκατάσταση κτιρίου. Όταν η τάση ή και η συχνότητα γίνουν ακατάλληλες ή διακοπεί η παροχή από την κύρια πηγή, με αποτέλεσμα την διακοπή λειτουργίας των κινητήριων μηχανισμών ανύψωσης ή παροχής πόσιμου ύδατος και λυμάτων, συνεπάγονται σοβαρά προβλήματα υπερχειλίσης και διαρροής αυτών, έως και λειψυδρίας.

Τα βασικά μέρη του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους είναι:

1. Η γεννήτρια,
2. Η κινητήρια μηχανή,
3. Ο πίνακας ελέγχου και μεταγωγής και
4. Η βάση στήριξης.

Η ΔΕΥΑ Δράμας έχει συγκεντρωτικά εννέα (9) συγκροτήματα (αντλιοστάσιο λυμάτων του Βιολογικού καθαρισμού (ΕΕΛ) Δράμας, Μυλοποτάμου, Νικοτσάρα, Καλού Αγρού, Κουδουνίων και κεντρικού Α/Σ Δράμας) των οποίων απαιτείται η ετήσια επισκευή και συντήρηση (περιελίξεις κινητήρων, συσσωρευτές, έλαια, έδρανα τριβής και κύλισης, ηλεκτρονόμοι, ασφάλειες, συμπεριλαμβανομένου και το κόστος αυτών) των μερών των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ).

Ο χρόνος απόκρισης και αποκατάστασης για οποιαδήποτε βλάβη από τα παραπάνω δεν πρέπει να υπερβαίνει την μία εργάσιμη μέρα.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ


**ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Α.Τ.Ε**

Ο ΔΙΝΤΗΣ Τ. Υ.


**ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**