



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1219 ΦΑΚ.:
ΗΜΕΡΟΜ.: 17-5-2019

Δράμα: 17/05/2019

Αρ. Πρωτ.:

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 1, 66131 ΔΡΑΜΑ
ΠΛΗΡ.: Α.Φωτιάδου
ΤΗΛ: 2521350805
FAX: 2521037511

ΘΕΜΑ: "Ζήτηση προσφοράς για τον έλεγχο, συντήρηση ή/και αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας".

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας για τον έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση (όπου χρήζει) 64 πυροσβεστήρων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας (ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες). Η προσφορά σας να έχει τρεις κατηγορίες:

- α) για συντήρηση πυροσβεστήρων
- β) για αναγόμωση (όπου χρήζει) και
- γ) για υδραυλική δοκιμή (όπου χρήζει).

Οι προσφορές θα γίνουν με κριτήριο κατακύρωσης **την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των κατηγοριών**, κατόπιν τούτο παρακαλούμε να έχουμε την προσφορά σας για κάθε μια κατηγορία ξεχωριστά αλλά και για το σύνολο των τριών κατηγοριών. **Στις προτεινόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.**

Αν απαιτείται, οι πυροσβεστήρες θα παραλαμβάνονται από τον Ανάδοχο και θα παραδίδονται στον ίδιο χώρο και θα τοποθετούνται στο ίδιο σημείο.

Με το πέρας των εργασιών η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο υποχρεούται να δώσει αναλυτική περιγραφή των εργασιών, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πυροσβεστήρες καθώς και τυχόν προτάσεις για την καλύτερευση της εικόνας του συνόλου του πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Κατά τη διάρκεια των απαιτούμενων εργασιών λαμβάνεται μέριμνα ώστε όλοι οι χώροι του ΠΧΠΔ να καλύπτονται με επαρκή αριθμό πυροσβεστήρων. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει χώρος που δε θα είναι εφοδιασμένος με επαρκή αριθμό πυροσβεστήρων κατά την διάρκεια του ελέγχου, συντήρησης ή αναγόμωσης.

Θα δοθεί γραπτή πιστοποίηση για όλες τις προαναφερθείσες εργασίες. Επίσης θα πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετηθεί δακτύλιος ελέγχου σε κάθε πυροσβεστήρα σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 17230/671/2005 των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημοσίας Τάξεως «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης».

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Γ ΔΡΑΜΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΟΥΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ**

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Α (ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 1)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΤΕΜ.	ΕΡΓΑΣΙΑ
1	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΡΑ 6ΚG (ΦΟΡΗΤΟΣ)	10	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΡΑ 6ΚG (ΦΟΡΗΤΟΣ)	1	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚ. + ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
3	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΡΑ 12ΚG (ΟΡΟΦΗΣ)	2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΡΑ 12ΚG (ΤΟΠ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ)	1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ F25 2 ΚG	1	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
6	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 5 ΚG	1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΡΑ 6ΚG (ΦΟΡΗΤΟΣ)	1	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
8	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΡΑ 12ΚG (ΦΟΡΗΤΟΣ)	2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ:	19	

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Β (ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΤΕΜ.	ΕΡΓΑΣΙΑ
1	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΡΑ 6ΚG (ΦΟΡΗΤΟΣ)	17	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚ. + ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ

2	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΡΑ 6ΚG (ΦΟΡΗΤΟΣ)	1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΡΑ 6ΚG (ΦΟΡΗΤΟΣ)	2	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
4	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 2 ΚG	1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 5 ΚG	4	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚ. + ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
6	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΡΑ 12ΚG (ΟΡΟΦΗΣ)	2	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ:	27	

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΤΕΜ.	ΕΡΓΑΣΙΑ
1	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΡΑ 6ΚG (ΦΟΡΗΤΟΣ)	2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΡΑ 6ΚG (ΦΟΡΗΤΟΣ)	3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚ. + ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
3	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΡΑ 6ΚG (ΦΟΡΗΤΟΣ)	1	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
4	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΡΑ 2ΚG (ΦΟΡΗΤΟΣ)	1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ:	7	

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΥΡΙΔΙΚΗ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΤΕΜ.	ΕΡΓΑΣΙΑ
1	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΡΑ 6ΚG (ΦΟΡΗΤΟΣ)	5	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΡΑ 12ΚG (ΦΟΡΗΤΟΣ)	2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

3	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΡΑ 12ΚG (ΤΟΠ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ)	1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΡΑ 25ΚG (ΤΟΠ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ)	1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 5 ΚG	2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ:	11	

