

2521037511

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΔΡΑΜΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 2334

Αρ. Πρωτ.: 3-Φ-ΕΟΠ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

Δράμα, 30-06-2017

Αρ. Πρωτ.: 4567

Ταχ. Διεύθυνση: Διογένους 1
Ταχ. Κώδικας: 661 00 - Δράμα
Τηλεφωνικά: 25210 37227
25213 50810
Φαξ: 25210 37511
e-mail: ther.dramas@0949.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: "Ζήτηση προσφοράς για την ετήσια συντήρηση των τοπικών κλιματιστικών μονάδων των δύο κτιρίων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας καθώς και την εγκατάσταση & συντήρηση μίας απεγκατεστημένης κλιματιστικής μονάδας"

Παρακαλούμε όπως μας δώσετε προσφορά:

- για τη συντήρηση πέντε (5) κλιματιστικών οροφής (κασετών) καθώς και τη συντήρηση δώδεκα (12) κλιματιστικών τοίχου που βρίσκονται στο κτίριο του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας επί της Διογένους 1.
- για τη συντήρηση 34 τοπικών κλιματιστικών μονάδων που βρίσκονται στο Τμήμα Φυσικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Εργατικές κατοικίες οικισμού Αγ. Σάββα)
- για την εγκατάσταση και συντήρηση μίας υπάρχουσας κλιματιστικής μονάδας στο κτίριο της Διογένους 1 (έχει γίνει ήδη η απεγκατάστασή της)

Η συντήρηση των τοπικών κλιματιστικών μονάδων του κτιρίου επί της Διογένους 1, θα περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

- Καθαρισμό των στοιχείων της εξωτερικής και της εσωτερικής μονάδας, με ειδικό υγρό αντιμικροβιακής και αντιβακτηριδιακής δράσης, το οποίο δεν θα είναι επικίνδυνο και βλαβερό για την ανθρώπινη υγεία, κατασκευασμένο από πιστοποιημένη εταιρία.
- Καθαρισμός περσίδων εσωτερικής μονάδας.
- Καθαρισμός των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας.
- Καθαρισμός – πλύσιμο της φτερωτής, της εξωτερικής μονάδας.
- Καθαρισμός – πλύσιμο της αποχέτευσης νερού των μονάδων.
- Έλεγχο για πιθανή διαρροή ψυκτικού υγρού.
- Έλεγχο ηλεκτρολογικής σύνδεσης (εγκατάστασης), του κλιματιστικού.

2521037511

- Μέτρηση αμπέρ και ποιότητας ρεύματος λειτουργίας.
- Έλεγχος μονώσεων και τοπική αντικατάσταση, όπου απαιτείται.
- Έλεγχος διάβρωσης ή φθοράς των καλωδιώσεων, των μονάδων.
- Έλεγχος πίεσης ψυκτικού υγρού
- Σε περίπτωση όπου απαιτηθεί συμπλήρωση ψυκτικού υγρού, να αναγράφεται στην προσφορά πόσο κοστολογείται ΕΠΙΠΛΕΟΝ - ανά είδος και Kgr.
- Καταγραφή των στοιχείων, κάθε τοπικής κλιματιστικής μονάδας.
- Στις τοπικές κλιματιστικές μονάδες οροφής (κασέτες), να αφαιρεθεί, καθαριστεί και επανατοποθετηθεί ο εσωτερικός ανεμιστήρας.

Η συντήρηση των 34 τοπικών κλιματιστικών μονάδων που βρίσκονται στο Τμήμα Φυσικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Κατάρτισης θα περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

- Έλεγχος φίλτρων και καθαρισμός αυτών με πιστοποιημένα χημικά καθαριστικά.

Παρακαλείσθε όπως προβείτε σε επιτόπιο έλεγχο των τοπικών κλιματιστικών μονάδων στα δύο κτίρια του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας πριν την παράδοση της προσφοράς.

Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων θα συμπληρώνεται από τον τεχνικό του αναδόχου Δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν.

Εντός της τιμής προσφοράς θα περιλαμβάνονται η εργασία και όλα τα μικρούλικά και αναλώσιμα που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση όλων των ανωτέρων των κλιματιστικών μηχανημάτων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα αναφορικά με πλημμελή συντήρηση κάποιας συσκευής από την Υπηρεσία, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση από τον Ανάδοχο.

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της προσφοράς είναι η Παρασκευή 07/07/2017 και ώρα 13:00μμ στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας επί της Διογένους 1.

Η προσφορά να είναι εσώκλειστη σε φάκελο.

Στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Για το παρόν έγγραφο έχει ενημερωθεί το εμπορικό επιμελητήριο.


Η Επιτροπή Τιμών & Έρευνας Αγοράς

Συκώτη Μαριάννα

Ζήρδας Ιωάννης

Ιωσηφίδου Βαρβάρα

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια



Τζιζία Αγγελική