



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑ, 11/04/2024
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3255

Ταχ. Διεύθυνση: Διογένους 1
Ταχ. Κώδικας: 66100
Πληροφορίες: Κυριακάκης Ν.
Τηλέφωνο: 2521037227
2521350804
e-mail: ther.dramas@0949.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: “Ζήτηση προσφοράς για την αγορά ενός κλιματιστικού στο χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του ΚΚΠΠΑΜ-Θ”

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας για την αγορά ενός κλιματιστικού για την κάλυψη των αναγκών του φυσικοθεραπευτηρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας.

Το κλιματιστικό πρέπει να πληροί τα κάτωθι κριτήρια:

- 1 Τύπος κλιματιστικού INVERTER
- 2 Ονομαστική ψυκτική απόδοση τουλάχιστον 24.021 btu.
- 3 Ονομαστική θερμιδική απόδοση τουλάχιστον 24.932 btu.
- 4 Εγγυημένο εύρος λειτουργίας -10 ~ +46 οC στη ψύξη και -12 ~ +24 οC στη θέρμανση.
- 5 Τάση λειτουργίας 220 V, AC/50 HZ.
- 6 Ενεργειακή κλάση A++στην ψύξη, A+ στη θέρμανση.
- 7 Γείωση μεταλλικών μερών.
- 8 Σήμανση CE.
- 9 Ασύρματο χειριστήριο με οδηγίες χρήσης.
- 10 Εγγύηση τουλάχιστον 2 (δυο) ετών για το εσωτερικό μηχάνημα και 5 (πέντε) ετών για το εξωτερικό μηχάνημα.
- 11 Αυτόματη επανεκκίνηση.
- 12 Στάθμη θορύβου (στάθμη ηχητικής ισχύος) $\leq 65\text{dB(A)}$ για το εσωτερικό μηχάνημα και $\leq 70\text{dB(A)}$ για το εξωτερικό μηχάνημα.

Η τεχνική-οικονομική προσφορά να συνοδεύεται από:

- τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή/εργοστασίου, που θα φαίνονται τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του κλιματιστικού
- βεβαιώσεις για τις προδιαγραφές/πιστοποιήσεις σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύναμο.

Στις προτεινόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα γίνουν με κριτήριο κατακύρωσης **την χαμηλότερη τιμή.**

